



- LEGENDE**
- Fluxysleiding in Project
 - - - - - Bestaande Fluxysleiding
 - · - · - Identificatiezone Fluxys
 - Gemeentegrens
 - · - · - Kadastrale sectiegrens
 - · - · - Kadastrale kaartbladgrens
 - · - · - Kadastrale perceelsgrens
 - · - · - Tijdelijke strengzone

NOTA 1. KADASTRAAL PLAN bijgehouden tot : 01/01/2022
 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is auteur van het kadastraal perceelplan dat als basis werd gebruikt voor het opstellen van onderhavig plan. Niets uit dit document mag worden vervaaldigd of anderszins openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie
 2. Te raadplegen SITUATIEPLAN : 3.07380/1200

| Tek. | Scan | Datum | Evolutie van het plan | Getek. | Goedgek. | Verant. T.B. | Proj.-houder |
|------|------|----------|----------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 0 | | 29/11/23 | P10482 - Voor opm/advies | GEOMET | EJ | BW | HVH |
| A | | 11/01/24 | P10482 - Goed voor VON AS24/4573 | GEOMET | EJ | BW | HVH |

| | |
|---|--|
| PROVINCIE: OOST VLAANDEREN | GEMEENTE: WACHTEBEKE - GENT |
| HOOGST TOELAATBARE BEDRIJFSDRUK: 66 bar | TTRKABEL: <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM: <input type="checkbox"/> KOKER 50mm: <input checked="" type="checkbox"/> |
| BUITENDIAM.: 609 mm | WANDDIKTE: 12.2 mm |
| OPM. LEIDING DOOR: L415 | LENGTE VAN DE LEIDING OP HET PLAN: 1472 m |

REPRODUCTIE VOORBEHOUDEN. DEZE TEKENING MAG NIET GECOPIEERD, GEREPRODUCEERD, TER REPRODUCTIE GEGEVEN OF AAN DERDEN AFGESTAAN WORDEN ZONDER ONZE MACHTING.
 DIT PLAN MAG SLECHTS BESCHOUWD WORDEN ALS EEN MIDDEL DAT DE LOGINGSBEPALING VAN DE GASVERVOERLEIDINGEN EN TOEBEHOREN IN AANWEZIGHEID VAN EEN AFGEVAARDEDE VAN DE N.V. FLUXYS ZAL VERGEWEN WORDEN. BIJKOMENDE NULTOETTINGEN MOETEN VOOR DE STUDIE VAN PROJECTEN OF DE UITVOERING VAN WERKEN INGEWONNEN WORDEN BIJ DE N.V. FLUXYS KUNSTLAAN 31 1040 BRUSSEL.

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 SEPTEMBER 1988 (S.B. 81088) BEHALVE DE VERPLICHTINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN NAARPLEGING EN INFORMATIE NATE LEVEN BIJ WERKEN IN EEN "BESCHERMEDE ZONE" DIE DE GASVERVOERINSTALLATIE INVADERT OP 15m AAN WEERSZIJDEN VAN HAAR IMPLANTING, IN VOORKOMEND GEVAL, UITGEBOEID TOT DE ZONE WAAR DE WERKEN DE STABILITEIT VAN DE VOORMELDE ZONE KAN SCHADEN

WACHTEBEKE (GEBR. NAUDTSLAAN) - GENT (DESTELDONK)
WACHTEBEKE 1e AFD SECTIE A
GENT 14e AFD SECTIE H en B

DN 600mm
KADASTRAAL SITUATIEPLAN

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| BASISPLAN OPGEMAAKT DOOR: A.A.P.D. | SCHAAL: 1/2000 | PLAN Nr: 3.07380/2501 |
|  | | FORMAAT: A1 |
| | | VERVANGT HET Nr: |

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 SEPTEMBER 1988 (S.B. 81088) BEHALVE DE VERPLICHTINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN NAARPLEGING EN INFORMATIE NATE LEVEN BIJ WERKEN IN EEN "BESCHERMEDE ZONE" DIE DE GASVERVOERINSTALLATIE INVADERT OP 15m AAN WEERSZIJDEN VAN HAAR IMPLANTING, IN VOORKOMEND GEVAL, UITGEBOEID TOT DE ZONE WAAR DE WERKEN DE STABILITEIT VAN DE VOORMELDE ZONE KAN SCHADEN

PLAN 3.07380/2502